

確 認 事 項（１）

次の案件に関する公告の変更、設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は、１から３のとおりです。

令和８年８月２１日

公益財団法人広島県下水道公社 理事長 上 仲 孝 昌

業務名 太田川流域下水道東部浄化センター特高受変電設備監視用カメラ修繕業務
入札方式 一般競争入札（事前審査型）
公告日又は指名通知日 令和８年８月１７日
入札日時 令和８年９月４日 午前９時３０分
開札日時 入札終了後

１ 公告変更

０件

２ 設計図書に対する質問・回答書（別紙）

１件

３ 修正事項等

０件

太田川流域下水道東部浄化センター特高受変電設備監視用カメラ修繕業務質問・回答

令和 8 年 8 月 21 日

	質 問 内 容	回 答
1	ITV 設備の給電元ブレーカの開閉操作を行う場合には、特高受変電設備の敷地内に立ち入り作業を行うことが必要となります。 この場合においても安全性を確保することが本業務の最重要課題と認識しています。そのため、特高受変電設備に関して専門的な知識と経験のある技術者が作業に関与することが必要不可欠と考えます。 このことから特高受変電設備の敷地内で作業を行う場合は、同設備の点検又は修繕業務で現場代理人若しくは主任技術者の経験を持つ技術者の立会が必要という認識でよろしいでしょうか。	特高受変電設備の敷地内での作業を行う場合、同設備の点検または修繕業務で、現場代理人もしくは主任技術者の経験を持つ技術者の立会は必要ではありませんが、安全に作業できる体制にしてください。