

確 認 事 項 (2)

次の案件に関する公告の変更、設計図書に対する質問・回答書及び修正事項等は、1 から 3 のとおりです。

令和 8 年 10 月 7 日

公益財団法人広島県下水道公社 理事長 上 仲 孝 昌

業務名 太田川流域下水道東部浄化センター
 I 系汚泥熱交換器棟No. 2・4汚泥循環ポンプ修繕業務
入札方式 一般競争入札（事前審査型）
公告日又は指名通知日 令和 8 年 10 月 2 日
入札日時 令和 8 年 10 月 23 日 午前 9 時 30 分
開札日時 入札終了後

1 公告変更

1 件

2 設計図書に対する質問・回答書（別紙）

1 件

3 修正事項等

0 件

公告修正箇所

修正前

公

告

次のとおり一般競争入札を行うので、公告します。
令和 8 年 1 0 月 2 日
公益財団法人広島県下水道公社 理事長 上仲 孝昌
1 ～ 4 5 (1) 略

(2) 技術要件
次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること

ア 同種（同規模）修繕業務等の元請施工実績 平成 2 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 1 0 月 1 日までの間に完成検査を受け、引き渡している、右欄の種類の修繕業務等(公共工事等に限る。)の元請施工実績を有すること	汚泥ポンプ7.5kWの修繕業務または設置工事（更新を含む）実績のあるもの
---	--------------------------------------

以下略

修正後

公

告

次のとおり一般競争入札を行うので、公告します。
令和 8 年 1 0 月 2 日
公益財団法人広島県下水道公社 理事長 上仲 孝昌
1 ～ 4 5 (1) 略

(2) 技術要件
次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること

ア 同種（同規模）修繕業務等の元請施工実績 平成 2 3 年 4 月 1 日から令和 8 年 1 0 月 1 日までの間に完成検査を受け、引き渡している、右欄の種類の修繕業務等(公共工事等に限る。)の元請施工実績を有すること	汚泥ポンプ7.5kW以上の修繕業務または設置工事（更新を含む）実績のあるもの
---	--

以下略

太田川流域下水道東部浄化センターⅠ系汚泥熱交換器棟No.2・4汚泥循環ポンプ修繕業務 質問・回答

令和8年10月6日

	質 問 内 容	回 答
1	【No.2・4 汚泥循環ポンプ 各 V プーリー規格に関する質問】 仕様書＊直接材料費＊明細書 図面 No.2 V プーリー（モーター側） No.2 V プーリー（モーター側） （明第 1-3 号） （図面番号 3/5） V プーリー SPZ-160-4 1 個 V プーリー SPB-160-4 1 個 仕様書＊直接材料費＊明細書 図面 No.4 V プーリー（ポンプ側） No.4 V プーリー（ポンプ側） （明第 1-6 号） （図面番号 4/5） V プーリー SPZ-224-4 1 個 V プーリー SPB-170-2 1 個 各 V プーリーの規格が＊直接材料費＊の明細書と図面で異なっている為、 どちらを採用すれば良いかご教示お願いします。	図面を正としてください。